

**DOKUMENTACJA PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI**

**ROZPOZNANIE CENOWE**

***o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 EURO***

zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) ustawy nie stosuje się

**1. W celu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana podzespołów eksploatacyjnych w 3 zasilaczach UPS tj. UPS 20 kVA, UPS 40 kVA oraz UPS 80 kVA będących na wyposażeniu Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w następującej ilości:

**W zasilaczu UPS 20 kVA:**

- a) wentylator FAN 24Vdc-237m3/H-119x119x38 w ilości 2 sztuk;
- b) wentylator FAN 24Vdc-43m3/H-60x60x25 w ilości 1 sztuki;
- c) kondensator AC (Polyp. 50µ/400 V – D60 – FASTON) w ilości 3 sztuk;
- d) kondensator DC (DC Capacitors MAS 20) w ilości 1 sztuki.

**W zasilaczu UPS 40 kVA:**

- a) wentylator FAN 220Vac 175x150 w ilości 2 sztuk;
- b) wentylator FAN 24Vdc-237m3/H-119x119x38 w ilości 2 sztuk;
- c) wentylator FAN 24Vdc-43m3/H-60x60x25 w ilości 1 sztuki;
- d) kondensator DC (CHEMICAL 3 300µ/420 V-D76) w ilości 2 sztuk;
- e) kondensator AC (Polyp. 100µ/400 V – D60 – FASTON) w ilości 3 sztuk;
- f) kondensator DC (DC Capacitors MAS 30:40) w ilości 1 sztuki.

**W zasilaczu UPS 80 kVA:**

- a) wentylator FAN 220Vac 172x150 w ilości 4 sztuk;
- b) wentylator Kit Fan UPPER ZONE Mas 60/80 kVA w ilości 1 sztuki;
- c) wentylator FAN 24Vdc-8m3/H-40x40x10 w ilości 1 sztuki;
- e) wentylator FAN 12 Vdc 80x80x25 w ilości 1 sztuki;
- d) kondensator DC (CHEMICAL 3 300µ/420 V-D76) w ilości 4 sztuk;
- e) kondensator AC (Polyp. 50µ/400 V – D50) w ilości 7 sztuk;
- f) kondensator AC (POLYP. 100µ/400 V-D60-FASTON) w ilości 3 sztuk;
- g) kondensator AC (POLYP. 200µF/250 V-D76) w ilości 3 sztuk
- h) kondensator DC (DC Capacitors MAS 60/80) – w ilości 2 sztuk.

2. W ramach usługi dotyczącej wymiany podzespołów eksploatacyjnych w 3 zasilaczach UPS Wykonawca jest zobowiązany do dokonania:

- a) wymiany ww. podzespołów eksploatacyjnych w zasilaczach UPS;
- b) kalibracji i ewentualnej regulacji UPS-ów w razie konieczności;
- c) kontroli parametrów elektrycznych zasilaczy UPS po wymianie;

- d) przeprowadzenia testów funkcyjnych w tym sprawdzenia trybów pracy przy użyciu oprogramowania serwisowego z licencją na konkretne numery seryjne UPS-ów;
  - e) demontaż zużytych podzespołów eksploatacyjnych i ich odbiór do utylizacji;
  - f) sporządzenie protokołu.
3. Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku posiada 3 urządzenia UPS model MASTERYS o mocy 20, 40 i 80 kVA o numerach fabrycznych:
- a) P121435001;
  - b) P121435001;
  - c) P490954001.

**Inne wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia:**

1. Usługa wykonania wymiany podzespołów eksploatacyjnych w UPS-ach tj. UPS 20 kVA, UPS 40 kVA oraz UPS 80 kVA wykonywana będzie w dni robocze dla Zamawiającego w godzinach pracy, przy obecności osoby upoważnionej przez Zamawiającego i w miejscu jego zainstalowania.
2. Protokół należy wykonać w wersji papierowej.
3. Wykonawca, w ramach usługi zobowiązany jest do utylizacji (na własny koszt) zużytych podzespołów eksploatacyjnych.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, doświadczenie i odpowiednią wiedzę techniczną konieczną do wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Oferowane ceny nie mogą ulec zmianie przez cały okres trwania umowy.
6. W cenie podanej poniżej powinny zostać ujęte wszystkie koszty mające wpływ na realizację przedmiotowego zamówienia.

które jest ~~dostawą/ usługą /robotą budowlaną~~ <sup>(\*)</sup>, przeprowadzono rozpoznanie cenowe

**Imię i nazwisko osoby, która przeprowadziła rozpoznanie rynku: Katarzyna Kwiatkowska.**

**2. Rozeznanie cenowe przeprowadzono:**

poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sądu oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego Zaproszenia do złożenia oferty na „Wymianę podzespołów eksploatacyjnych w zasilaczach UPS” dnia 23 sierpnia 2019 r. Termin na złożenie ofert dla Wykonawców minął dnia 30 sierpnia 2019 r. o godzinie 12:00.

**3. Przedstawiono poniższe oferty.**

Lp.	Nazwa wykonawcy	Sposób dostarczenia	Ceny oferty brutto	Uwagi
1.	SOCOMEK POLSKA Sp. z o.o. ul. Salsy 2 02-823 Warszawa	Oferta złożona została drogą elektroniczną	34 095.60 zł	-----
2.	RIELLO DELTA POWER Sp. z o.o. ul. Krasnowolska 82R 02-849 Warszawa	Oferta złożona została drogą elektroniczną	44 157.00 zł	-----

**4. Informacje dodatkowe w sprawie zamówienia i/lub Wykonawcy.**

W/w oferty zostały złożone w wyznaczonym czasie. Oferty nie podlegają odrzuceniu.

**5. Proponuję wybranie oferty najkorzystniejszej tj. oferty numer 1.**

p.f. Kierownika  
Oddziału Gospodarczego  
Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie  
z siedzibą w Świdniku

.....  
Katarzyna Kucharska  
podpis osoby przeprowadzającej porównanie ofert (pieczętka)

Świdnik, dnia 02 września 2019 r.

---

**Zatwierdzam wybór**

Upoważniona do wykonywania obowiązków  
Dyrektora Sąd Rejonowego  
Lublin-Wschód w Lublinie  
z siedzibą w Świdniku

03 WRZ. 2019

.....  
data i podpis Dyrektora