

Świdnik, dnia 03 września 2021 r.

Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie

z siedzibą w Świdniku

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18

21-040 Świdnik

sprawa: LWOG-2402-65-6/21

#### WYKONAWCY

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie Zarządzenia Nr 1/21 Dyrektora Sądu dotyczącego gospodarowania środkami publicznymi, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000.00 zł na „Usługę przerobienia stolarki okienne w dwóch salach narad w budynku Sądu”*

#### ZAWIADOMIENIE O POPRAWIENIU OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie Zarządzenia Nr 1/21 Dyrektora Sądu dotyczącego zasad gospodarowania środkami publicznymi, których wartość szacunkowa netto nie przekracza kwoty 130 000 zł na „Usługę przerobienia stolarki okiennej w dwóch salach narad w budynku Sądu” Zamawiający – Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, informuje o popełnieniu oczywistej omyłki pisarskiej, która dotyczy Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego.

I.

W Załączniku nr 1 w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” w pkt. 2 lit. d) widnieje zapis:

d) Szyba 44.4LE/16TGI/33.1LE Ug=0,6

Poprawny zapis powinien być następujący:

d) Szyba 44.4LE/16TGI/4/16TGI/33.1LE Ug=0,6

II.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania ofert ulega zmianie tj. **termin upływa dnia 10 września 2021 r. o godzinie 12:00.**

*Katarzyna Kudzińska*  
Katarzyna Kudzińska  
Katarzyna Kudzińska  
Katarzyna Kudzińska  
Katarzyna Kudzińska  
Katarzyna Kudzińska  
Katarzyna Kudzińska  
Katarzyna Kudzińska  
Katarzyna Kudzińska  
Katarzyna Kudzińska

**W załączeniu:**

1) Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego po zmianie z dnia 03 września 2021 r.

**Załącznik nr 1 do Zapytania po zmianie z dnia 03 września 2021 r.**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

- 1. Przedmiotem zamówienia jest przerobienie stolarki okiennej w dwóch pomieszczeniach w budynku Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18.**
- 2. Przerobienie stolarki okiennej w ilości 2 sztuk będzie obejmować:**
  - a) podział części dolnej okna słupkiem na dwie kwatery, stała – uchylno-rozwieralna obydwie szklone bez wymiany ościeżnicy poprzeczki oraz szkła części górnej.
  - b) Konstrukcja aluminiowa w systemie Aluprof S.A (MB-70H).
  - c) Kolor profili RAL 8R9006.
  - d) Szyba 44.4LE/16TGI/4/16TGI/33.1LE Ug=0,6.
  - e) Wymiar okna 2800 x 1630 cm.
- 3. Zakres robót obejmować będzie:**
  - a) dokonanie szczegółowych pomiarów przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy;
  - b) zabezpieczenie miejsca wykonywania prac remontowych;
  - c) demontaż okien;
  - d) przerobienie okien;
  - e) ponowny montaż okien;
  - f) uzupełnienie ubytków w ścianach w obrębie framugi okiennej.
- 4. Utylizacja zdemontowanych okien i pozostałych materiałów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( tj. Dz. U . z 2021 r. poz. 779 ze zm.).**
- 5. Wymagana jest 36 miesięczna gwarancja na prace w zakresie stolarki okiennej.**
- 6. W załączeniu konstrukcja okna z opisem.**