

Świdnik, dnia 09 listopada 2021 r.

Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie

z siedzibą w Świdniku

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18

21-040 Świdnik

sprawa: LWOG-2402-91-8/21

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie Zarządzenia Nr 1/21 Dyrektora Sądu dotyczącego gospodarowania środkami publicznymi, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000.00 zł na „Naprawę trzech urządzeń UPS poprzez wymianę zasilaczy”

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie Zarządzenia Nr 1/21 Dyrektora Sądu z dnia 05 stycznia 2021 r. dotyczącego gospodarowania środkami publicznymi, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000.00 zł na „Naprawę trzech urządzeń UPS poprzez wymianę zasilaczy” dnia 05 listopada 2021 r. do Zamawiającego – Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, wpłynęło drogą elektroniczną niżej zacytowane pytanie:

I.

- 1) Jaka jest ilość baterii przy każdym UPS?**
- 2) Jaka jest ilość łańcuchów bateryjnych ?**
- 3) Ile baterii w łańcuchu i jakiej pojemności są to baterie?**
- 4) Czy są bypassy zewnętrzne serwisowe w instalacji przy każdym UPS?**
- 5) Jakie są rozłączniki bateryjne ?**
- 6) Czy jest możliwa wizja lokalna między 8-10 listopada?**

Odpowiedź:

P121435001 SOCOMEC CP MASTERYS MC C1 - UPS Single 20 kVA

Baterie: 2 węzły (łańcuchy) po 24 baterie o pojemności 7,2 Ah

Bypass zewnętrzny: Tak

Rozłączniki bateryjne: manualne pokrętko, przełącznik obrotowy dwustopniowy 0/1

P121434001 SOCOMEC CP MASTERYS MC C1 - UPS Single 40 kVA

Baterie: 4 węzły (łańcuchy) po 24 baterie o pojemności 7 Ah

Bypass zewnętrzny: Tak

Rozłączniki bateryjne: manualne pokrętko, przełącznik obrotowy dwustopniowy 0/1

P490954001 SOCOMEC CP MASTERYS MC C1 - UPS Single 80 kVA

Baterie: 2 węzły (łańcuchy) po 20 baterii o pojemności 40 Ah

Bypass zewnętrzny: Tak

Rozłączniki bateryjne: manualne pokrętko, przełącznik obrotowy dwustopniowy 0/1

Możliwa jest wizja lokalna od poniedziałku do piątku w godzinach 8 - 15.

II.

Powyższe wyjaśnienia treści zostaną dołączone do Zapytania ofertowego i będą stanowiły jej integralną część.

III.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie tzn. **termin składania ofert upływa dnia 15 listopada 2021 r. o godzinie 12:00.**

Dyrektor
Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku

Sylvia Choroszyńska – Zezula